

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д. 62.

Сведения об Объекте:

часть здания: 3 этажа, 13236,7 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9,03 га.

Объект культурного наследия: да.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): нет.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Центрального района 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 176, тел.: (812)274-22-33.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование.

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 571 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): дети.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (*К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта*): К,О,С,Г,У.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга Канашенок Мария Михайловна с одной стороны, и Представитель Санкт-

Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» Кунец Игорь Олегович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*.
2. Пандус стационарный наружный**: *нет*
3. Пандус стационарный внутренний**: *нет*.
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: *да, не соответствует для «К»*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, соответствует для «Г, У»*.
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, соответствует для «О, С, Г, У»*.
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*.
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
9. Дверные проемы входной зоны****: *да, соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
10. Подъемные платформы наружные *нет*.
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, соответствует для «К, О, Г, У»*.
13. Лифт пассажирский: *нет*.
14. Лифт грузовой: *нет*.
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*.
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для «К, О, С»*.
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *нет*.
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*.
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет*.
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*.